



# Prüfzentrum für Bauelemente

## Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
 Rollläden • shutters  
 Türen + Tore • doors  
 Fassaden • curtain walling  
 Baubeschläge • building hardware

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ αρ. 13/04-A123-Z6 Έκδοση 1.εΙ

Αρχική δοκιμή τύπου (ITT) των χαρακτηριστικών επίδοσης κατά DIN EN 14351-1: 2010 „Παράθυρα και πόρτες – πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού – γερμανικό κείμενο EN 14351-1:2010“

**Αιτών** craftsmen WinDoor  
 Kreuzstraße 108 - 110  
 44137 Dortmund

**MYRIDINAS JANI**  
 SOUDA, CHANIA  
 GR73200

**Είδος κατασκευής** Μονόφυλλα οριζόντια περιστρεφόμενα παράθυρα, ορθογώνια ή στρογγυλά, τα ορθογώνια επίσης χωρίς/με σταθερό τζαμιλίκι ή αδιαφανή πάνελ στο στηθαίο, φεγγίτη ή πλευρικό τμήμα, και σαν μονάδα αποτελούμενη από περισσότερα τμήματα, σύστημα προφίλ τουλ. IV 56, πυκνότητα ξύλου τουλ. 350 kg/m<sup>3</sup>, παρεμβύσματα και μηχανισμοί σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Συστήματος CE-plus

**Χαρακτηρισμός προϊόντος** **CE-plus Οριζόντια περιστρεφόμενα παράθυρα IV 56, IV 63, IV 68, IV 78, IV 88, 92, IV 110**

**Μεγέθη κατασκευής** Μέγ. μέγεθος φύλλου και αριθμός σημείων κλεισίματος σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συστήματος CE-plus

**Ταξινόμηση** Gutachtliche Stellungnahme Nr. 13/04-A123-G1:



- EN 1026 αεροπερατότητα EN 12207 Κατηγορία 4
- EN 1027 Στεγανότητα σε δυνατή βροχή EN 12208 Κατηγορία 8A
- EN 12211 Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210 έως κατηγορία C5
- Αντοχή σε κρούση (σταθερό τζαμιλίκι) EN 13049
- Πίεση από μέσα, ανάλογα με το τζαμιλίκι έως Κατηγορία 5

Ισχύς 30.11.2027



*Matthias Demmel*

Διπλ. μηχαν. Matthias Demmel  
 Διευθυντής Υπηρεσίας Επιθεώρησης

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 AG Traunstein HRA 8871  
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
 phG PfB Verwaltungs GmbH  
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
 AG Traunstein HRB 16490

Stephanskirchen  
 11.04.2013

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

*Christoph Geiger*

Διπλ. μηχαν. (TEI) Christoph Geiger  
 Υπάλληλος

Sparkasse Rosenheim  
 Bankleitzahl 711 500 00  
 Kontonummer 500 556 741  
 Steuer-Nr.156/172/13009  
 USt-IdNr. DE245353602

